



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail:nsopb@nsopb.ru

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.099.Н.00590**

(номер сертификата соответствия)

**032475**

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью ОКБ «Гамма»,  
ОГРН 1145038110502.

Адрес: 141280, Россия, Московская область, г. Ивантеевка, Фабричный проезд, дом 1, здание 29 АБК, помещение 603.

Тел.: (495) 989-66-86, Факс: (495) 989-66-86, E-mail: info@okb-gamma.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью ОКБ «Гамма»,  
ОГРН 1145038110502.

Адрес: 141280, Россия, Московская область, г. Ивантеевка, Фабричный проезд, дом 1, здание 29 АБК, помещение 603.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", ОГРН: 1077759457489.

111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, этаж 1, помещение VI, комната 5, тел.: (495) 308-92-08, (495) 796-89-34, факс: (495) 308-92-07.

Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.099 от 14.12.2017 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Втулки Retro Electro марки RE, выпускаемые по ТУ 27.33.14-121-39803459-2021.

Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД 2)

27.33.14.000

код ТН ВЭД России

3925 90 200 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 27483-87 «Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагретой проволокой» (МЭК 695-2-1-80) (при температуре 550 °С) - выдержал испытания на стойкость к зажиганию нагретой проволокой.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

**(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 0880/ДС от 19.10.2021 г. НИЛ ПВБ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", свидетельство

№ НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.099 от 14.12.2017 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 27.33.14-121-39803459-2021 «Втулки RE».

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.10.2021 по 21.10.2026**



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

**В.Ю. Шитиков**

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

**В.А. Литвинов**