



АЮ 02

Светильники уличные консольные серии РКУ 06...М; ЖКУ 06...М

Паспорт.

1. Назначение и основные сведения.

- 1.1. Светильники предназначены для освещения улиц, дорог, площадей и других открытых пространств и рассчитаны для работы в сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.
Светильники рекомендуется устанавливать на Г-образных кронштейнах опор под углом 15°...20° к горизонту, диаметр трубы оголовника кронштейна- 48мм. Рекомендуемая высота установки 6...10м.
1.2. Климатическое исполнение У, категории размещения 1 по ГОСТ 15150.
1.3. Класс защиты от поражения электрическим током 1 по ГОСТ Р МЭК 60598-1.
1.4. Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды М2 по ГОСТ 17516.1.
1.5 Светильники соответствуют требованиям ТУ 3461-017-00109636-2009

2. Основные технические характеристики.

Тип Светильника	Тип лампы, мощн.,Вт	Тип кривой силы света в горизонтальной плоскости	Тип кривой силы света в вертикальной плоскости	КПД, % Не менее	МАХ коэф-т использования по освещённости, не менее	МАХ коэф-т усиления не менее	Констр. исполн	Степень защиты Приборный/ ламповый отсек	МАХ площадь проекции светильника подвергаемая воздействию ветра на высоте более 8м над уровнем земли, см²	Габаритные размеры, мм	Масса, Кг (не более)		
РКУ 06-125-011М У1	ДРЛ 125	Кругло симметричная	Косинусная	70	0,2	1,2	Открытый	IP23	735	650x315 x160	6,25		
РКУ 06-250-012М У1	ДРЛ 250												
ЖКУ06-70-009М У1	ДНаТ 70												
ЖКУ06-100-010М У1	ДНаТ 100												
ЖКУ06-150-011М У1	ДНаТ 150												
ЖКУ06-250-012М У1	ДНаТ 250												
РКУ 06-125-011М У1	ДРЛ 125			70	Косинусная	70	0,2	1,2	Закрытый стеклом	IP23/ IP53	1030	650x315 x290	7,0
РКУ 06-250-012М У1	ДРЛ 250												
ЖКУ06-70-009М У1	ДНаТ 70												
ЖКУ06-100-010М У1	ДНаТ 100												
ЖКУ06-150-011М У1	ДНаТ 150												
ЖКУ06-250-012М У1	ДНаТ 250												
РКУ 06-125-011М У1	ДРЛ 125	Кругло симметричная	Косинусная	70	0,2	1,2	Закрытый сеткой	IP23	750	650x315 x200	6,8		
РКУ 06-250-012М У1	ДРЛ 250												
ЖКУ06-70-009М У1	ДНаТ 70												
ЖКУ06-100-010М У1	ДНаТ 100												
ЖКУ06-150-011М У1	ДНаТ 150												
ЖКУ06-250-012М У1	ДНаТ 250												

2.1. Срок службы 10 лет.

3. Комплектность.

В комплект поставки входят:

- светильник –1шт.;
- руководство по эксплуатации-1шт;
- упаковка.

Примечание: Лампы в комплект поставки не входят.

4. Подготовка к работе.

Установить светильник на трубу, закрепить. Открыть крышку с пускорегулирующей аппаратурой, отвернув винт. Протянуть провода сети через изолированные отверстия в кронштейне для предохранения их от выдёргивания и присоединить к клеммной колодке. Закрывать крышку, завернув винт в корпус. Ввернуть лампочку. Закрывать защитным стеклом или сеткой при их наличии.

Примечание: При первоначальном включении светильника с холодной лампой электрический разряд в ней должен возникнуть не позднее 3х минут с момента подачи напряжения.

4. Требования безопасности.

Установку светильника, замену лампы, ремонт производить только при отключённой электрической сети квалифицированным специалистом (электриком).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ применение ламп мощностью более, указанной в маркировке светильника.

Свидетельство о приёмке

Светильник _____ соответствует требованиям ТУ 3461-017-00109636-2009 и признан годным для эксплуатации

Дата выпуска _____

Штамп ОТК: _____

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи через розничную сеть.

Дата продажи _____

Штамп магазина _____